



VKF Anerkennung Nr. 11158

Inhaber /-in
Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach
Schweiz

Hersteller /-in
Knauf EOOD Werk Vidin
3700 Vidin
Bulgaria

Gruppe 231 - Brandschutzplatten

Produkt KNAUF GIPSFASERPLATTE 15MM

Beschreibung Gipsfaserplatte mit Stahlklammern nur auf Lattenrost befestigt, Stossfugen stumpf gestossen, Fugen, Stahlklammern und Gipsfaserplatten mit UNIFLOTT verspachtelt, D=15mm, RD=1260kg/m³

Anwendung RF1
Brandschutzplatte mit 30 Minuten Feuerwiderstand (BSP 30-RF1)

Unterlagen EMPA, Dübendorf: Prüfbericht '403 813 ' (08.12.1999)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse F 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 06.05.2020
Ersetzt Dokument vom 01.01.2020

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo